

Hvad er forskellen på en EN 3-slukker og en DS-certificeret slukker?

Håndildslukkere med mere end 1-2 kg slukningsmiddel skal følge den europæiske standard DS/EN 3. Fabrikanten erklærer med CE-mærkningen, at standarden overholdes, men der er ikke nogen løbende kontrol af rigtigheden af denne erklæring. Du kan derfor ikke være sikker på kvaliteten af en slukker, som du køber "et tilfældigt sted".

En EN 3-slukker kan ikke serviceres i Danmark og skal derfor kasseres efter 5 år*.

En DS-certificeret slukker er underlagt løbende tredjepartskontrol af FORCE, som sikrer at producenten til stadighed lever op til typegodkendelseserklæringen. DS-certificeringen er desuden forudsætningen for, at slukkeren kan serviceres igen og igen, af virksomheder, som er certificerede hertil.

DNV-GL foretager stikprøvevis auditering af disse certificerede fyldestationer.

Hvilken håndildslukker skal jeg vælge?

I nogle tilfælde er det i byggetilladelsen eller andre krav fra myndigheder eller forsikringsselskaber specificeret, hvilke typer og størrelser håndildslukkere man skal have. Mange vælger dog at installere flere håndildslukkere ud fra en konkret risikovurdering. I forbindelse med serviceeftersyn vil vores montører løbende vurdere og rådgive dig om eventuelle ændringer i dit behov. På vores hjemmeside kan du finde en oversigt over de forskellige slukkertyper og -størrelser, og hvad de er egnede til.

*For CO2-slukkere gælder et interval på 10 år

Denne folder er udarbejdet af
SikkerhedsBranchen

Udstedt af

LOGO HER

For at skåne miljøet genbruger vi slukningsmidler og beholdere i videst muligt omfang. Resten bortskaffer vi miljømæssigt korrekt.

Certificeret fyldestation, inspiceret af FORCE og certificeret af DNV-GL med nr. XXX

Service af slangevinder udføres under VDVA eller VFUL- autorisationsnr. YYY fra Sikkerhedsstyrelsen



HAR DU TJEK PÅ DINE HÅNDILDSLUKKERE?




SikkerhedsBranchen

Egenkontrol

Som ejer/bruger af en håndildslukker bør du løbende holde øje med, at håndildslukkeren er på plads og tilgængelig, at den ikke er blevet anvendt, at den ikke bærer tegn på hærværk samt at den er vedligeholdt efter brugsanvisningen.

Bygningsreglementet stiller krav om egenkontrol hver måned og reglerne for store forsamlingslokaler stiller krav om egenkontrol af håndildslukkerne før hver anvendelse af lokalerne.

Egenkontrol kan udføres af kvalificerede medarbejdere i din virksomhed. Egenkontrol kan IKKE erstatte det årlige serviceeftersyn af DS-certificerede håndildslukkere.

Serviceeftersyn

DS-certificerede håndildslukkere skal hvert år serviceres af en certificeret fyldestation.

Serviceeftersynet omfatter fx. adskillelse og rensning af pulverpistol, tjek af sikringer og slange, udskiftning af pakninger, smøring og genplombering.

Periodisk undersøgelse

Hvert 5. år* skal DS-certificerede håndildslukkere tømmes, skilles ad, efterses nøje, trykprøves og genoplades. Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange, man må gøre dette og genanvende slukkeren. Denne genanvendelse gavner virksomhedens miljøregnskab.

Genopladning

Efter brug kan en DS-certificeret håndildslukker genoplades på en certificeret fyldestation.

En EN 3-slukker skal kasseres efter brug.

*For CO₂-slukkere gælder et interval på 10 år

Kan jeg undlade at servicere DS-certificerede slukkere?

Nej, det er en forudsætning for DS-certificeringen, at slukkeren serviceres ifølge DS 2320.

Hvis man undlader dette, bortfalder DS-certificeringen og DS-mærket skal fjernes.

Ifølge DS/EN 3 er slukkerens mærkning en integreret del af slukkeren og den kan kun ændres af producenten.

I praksis medfører det, at en ikke-serviceret DS-slukker skal bortskaffes som affald.

Slangevinder

De fleste slangevinder er opsat på grund af krav i byggetilladelsen.

"Den ansvarlige" skal ifølge Bygningsreglementet udføre månedlige eftersyn, der som minimum sikrer, at den er tilgængelig, har korrekt afmærkning og instruks samt at den er intakt og tæt. Hvert år skal slangen rulles ud og afprøves, lige som hele slangen skal efterses for slid og tæthed og (automat-)ventilen tjekkes. Hvert 5. år skal slangen tillige trykprøves, til og med det 20. år. Herefter skal den trykprøves hvert år eller udskiftes.

Hvis den driftsansvarlige ikke ønsker at følge de krav, som BR 18 stiller til vedligeholdelse af slangevinder, sætter vi i forbindelse med serviceeftersyn en mærkat på slangevinderen, der oplyser, at den ikke overholder gældende regler.

Montage og trykprøvning af slangevinder samt udskiftning af slangen og andre reservedele er autoriseret VVS-arbejde, som vi har autorisation til at udføre.



Hvor kan jeg finde mere information?

Hvis du vil vide mere, kan du finde en udførlig beskrivelse af reglerne følgende steder:

- DS/EN 3 om håndildslukkeres konstruktion
- DS 2320 om service og vedligehold af håndildslukkere
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse 289 om transportabelt trykbærende udstyr
- Bygningsreglementet, Vejledning til kapitel 5 brand, kapitel 7 om DKV-planer
- Dit forsikrings-selskab stiller formentlig krav til slukning-smidler ved "varmt arbejde".

- DS/EN 671-1 om konstruktionen af slangevinder
 - DS/EN 671-3 om service og vedligehold af slangevinder
- Der gælder specielle regler for håndildslukkere i vejtransport (ADR), Jernbanetransport (RID), Lufttransport (FAA/ICAO) samt Søtransport og offshore (IMO). Du er velkommen til at spørge os – som certificeret fyldestation har vi tjek på reglerne.