

## SikkerhedsBranchens politiske notat: Brandsikkerheden på landet plejehjem har behov for et eftersyn

De seneste seks år er flere end 30 mennesker omkommet i brande på plejehjem, og jævnfør tal fra "dødsbrandsdatabasen", der drives af Beredskabsstyrelsen og er den danske database over dødsbrande og omkomne i brand, sker 10% af alle dødsbrande på plejehjem.

SikkerhedsBranchen mener, at ovenstående tal er alt for høje. Derfor har vi deltaget i en ekspertgruppe under ledelse af Beredskabsstyrelsen med alle væsentlige aktører på brandområdet, der havde til formål at levere forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejehjem, og som afleverede sine anbefalinger i marts 2023.

Ekspertgruppens rapport indeholder 15 konkrete og implementerbare anbefalinger, der kan styrke brandsikkerheden på landets plejehjem markant.

Desværre oplever vi ikke, at regeringen deler vores ambitioner om at øge brandsikkerheden for landets ældre. I et nyligt ministersvar skriver social- og boligminister Pernille Rosenkrentz-Theil følgende om sikkerhedsniveauet på plejehjem: *"Det er Social- og Boligstyrelsens vurdering, at de brandmæssige krav, som bygningsreglementet stiller til plejehjem, allerede i dag fastsætter et tilstrækkeligt personsikkerhedsniveau<sup>1</sup>".*

### SikkerhedsBranchens anbefalinger til bedre brandsikring på plejehjem

De mange dødsbrande kan og skal undgås. Derfor anbefaler SikkerhedsBranchen:

- Installation af ABA-anlæg i ældre plejehjem.
- Opdatering af ældre ABA-anlæg.
- Sikre døre mellem flugtvej og boligenhed med ABDL (automatisk branddørlukningsanlæg) og moderne friløbspumper.
- Deaktivering af tekøkkener o.l. eller installation af komfurvagt.
- Opsætning af mobile slukningsanlæg hos særligt udsatte borgere.
- Brug af transportable ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) til opsætning hos særligt udsatte beboere i de institutioner, hvor der ikke er lovkrav om ABA-anlæg.
- Forbedret evakuering og redning gennem døre til flugtvejsgange eller døre til det fri.

SikkerhedsBranchen indgår gerne i en konstruktiv dialog med relevante myndigheder om brandsikring og implementering af rapportens anbefalinger – og hellere i dag end i morgen, så endnu en dødsbrand kan undgås.

---

<sup>1</sup> ÆLU (alm. del) svar på spørgsmål nr. 54